

UWAGA:
Stosować aparaty zabezpieczajace na prąd zwarciowy min. 10kA

Wykonać powykonawcze pomiary impedancji pętli zwarcia dla wszystkich odbiorników energii elektrycznej.
Sprawdzić warunki samoczynnego wyłączenia zasilania!
Sporządzić protokół z pomiarów.



Rozdzielnica naścienna, drzwi przezroczyste
typ: VE212L, IP65, II kl. ochr.
prod. "Hager", głębokość 151mm
+ zamek z 2 kluczami VZ311
+ maskownica przepustu VZ747
+ maskownice
+ karty opisowe
+ paski opisowe

UWAGA:
1. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim:
   – samoczynne wyłączenie zasilania
   – uziemione połączenia wyrównawcze
2. Proj. instalacja elektryczna w układzie TN–S
3. Tablica i aparatura firmy "HAGER".
   Dopuszcza się zmianę producenta pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.

ART Katarzyna Cwynar ul. Wróblewskiego 46/9, 45-760 Opole			
TEMAT	Projekt budowlany przebudowy		
ADRES	Opole, ul. Podmiejska 69 dz. nr 1/17		
INWESTOR	Zakład Komunalny Sp. z o.o. Opole, ul. Podmiejska 69.		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat ideowy proj. tablicy TE-5		SKALA ——
PROJEKTANT	mgr inż. Bogusław Pancer upr. 70/02/Op		DATA 07. 2016 RYS. NR E6