



numer obwodu	nazwa obwodu	moc zastal.
1/TE-3	oświetlenie szatnia brudna męska ośw. ewakuacyjne pomieszczenia j.w.	1,1kW
2/TE-3	oświetlenie pom. pozostałych ośw. ewakuacyjne pomieszczeń j.w.	1,0kW
3/TE-3	gniazdo 230V przy proj. umywalce w w.c. (1szt.)	0,1kW
4/TE-3	gniazdo 230V przy proj. umywalkach w umywalni (2szt.)	0,2kW
5/TE-3	gniazdo 230V w proj. zapięciu kuchennym (1szt.)	1,0kW
6/TE-3	gniazdo 230V w proj. zapięciu kuchennym (1szt.)	1,0kW
7/TE-3	gniazdo 230V w proj. zapięciu kuchennym (1szt.)	1,0kW
8/TE-3	gniazdo 230V w proj. jadalni (2szt.)	1,0kW
9/TE-3	gniazdo 230V w proj. jadalni (2szt.)	1,0kW
10/TE-3	zasilanie ogrzewania hydrantu	0,1kW
11/TE-3	gniazdo 230V pralki (1szt.)	2,2kW
12/TE-3	gniazdo 230V szafy suszarniczej (1szt.)	2,0kW
13/TE-3	gniazdo 230V szafy suszarniczej (1szt.)	2,0kW
14/TE-3	zasilanie kurkowy powietrznej w przedsionku	0,3kW
20/TE-3	zasilanie pojemnościowych podgrzewaczy wody	12,0kW
21/TE-3	zasilanie układu wentylacji nowiewno-wywiewnej	5,5kW
22/TE-3	zasilanie agregatu chłodniczego na poddaszu 8,0kW/400V/24A	8,0kW
23/TE-3	zasilanie istn. oświetlenia terenu przy kruszance Brak danych odnośnie typu i trasy istn. kabla	0,1kW

ART Katarzyna Cwynar ul. Wróblewskiego 46/9, 45-760 Opole		
TEMAT	Projekt budowlany przebudowy	
ADRES	Opole, ul. Podmiejska 69 dz. nr 1/1/17	
INWESTOR	Zakład Komunalny Sp. z o.o. Opole, ul. Podmiejska 69.	
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat ideowy proj. tablicy TE-3	SKALA —
PROJEKTANT	mjr inż. Bogusław Pancer upr. 70/02/Op	DATA 07. 2016 RYS. NR E4