

P.p.145.00m n.p.m.

Oznaczenia	Długość odcinka [m]	Rzędne terenu [m]	Rzędna osi rury [m]	Spadek / Średnica	Nawierzchnia istn./proj.
A15	0.00	156.10	155.20		
A16	4.3	156.10	155.19	2ø75/125, 0,2%	asfalt
	14.3				
A16.1	18.5	156.11	155.15	2ø75/125, 1,1%	
	13.0				
A17	31.5	156.12	155.02		
	10.2				
A18	41.7	156.16	154.91		
	18.2				
A18.1	59.9	156.39	154.73	2ø75/125, 1,7%	
	19.3				
A18.2	79.3	156.39	155.04	2ø75/125, 0,2%	
	10.6				
A19	89.9	156.39	155.06		
	28.2				kostka betonowa
A20	118.1	156.28	155.11	2ø75, 5,7%	
A21	123.4	156.55	155.42		teren zielony
A22	128.3	156.78	155.70		
A23	130.3	156.80	155.82		

Projekt wykonawczy

AKI • projekt
MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ
45-710 Opole ul. Prószkowska 9/28
tel/fax. (77) 454 62 77 kom. 502 529 808 e-mail: biuro@aki-projekt.pl

INWESTYCJA: Budowa zakładowej sieci cieplnej na terenie Zakładu Komunalnego w Opolu

ADRES: 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69, dz. nr 26/5, 1/32 k.m. 1 obręb Groszowice

NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny sieci cieplnej Odcinek A15-A23. Budynki C-A

		NR UPR.	PODPIS	
PROJEKT I. SANITARNE	*mgr inż. Marcin Świątkiewicz*	OPL/0313/POOS/07		DATA 07.2015
OPRACOWANIE				SKALA 1:100/500
SPRAWDZENIE I. SANITARNE	*mgr inż. Elżbieta Świątkiewicz*	267/76/Op		NR RYS. IS 3