
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
WOJEWÓDZTWO: OPOLSKIE
POWIAT: M. OPOLE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 166101_1, M. OPOLE
OBRĘB: 0095, GROSZOWICE
K.M. 1, DZ. 1/32
ID: GIK.6640.1.269.2015
Sekcje mapy zasadniczej: 6.138.20.18.3.4
6.138.20.23.1.2
Układ współrzędnych "2000 strefa 6"
Układ odniesienia "Kronsztadt"
Aktualizacja na 28 kwiecień 2015 r.
Nie stwierdzono obciążeń służebnością gruntową działki , 1/32
k.m. 1, obręb Groszowice zapisanej w Księdze Wieczystej
OP1O/00079262/3.
GEODETA UPRAWNIONY
Wykonał:
inż. Mieczysław Mendela
uprawnienia nr 5214
tel. kom. +48 604 287 804
Budynek A
Budynek B
Budynek C
Budynek C
Bud D
Kotłownia
Bud A(Kotłownia) – Bud B
Dwa rurociągi preizolowane jednoprzewodowe
2x ø75/125 PB/PE
Flexalen600 typ.VS-RH125A75
L(K1–K8)~52m
2x97mb rury
Bud B – Bud C
Jeden rurociąg preizolowany dwuprzewodowy
ø63x2/200 PB/PE
Flexalen600 typ.VS–RH200A2/63
L(K8–K12)~33m
1x38mb rury
Bud C – Bud D
Jeden rurociąg preizolowany dwuprzewodowy
ø32x2/125 PB/PE
Flexalen600 typ.VS–RH125A2/32
L(K12–K17)~45m
1x49mb rury
Bud C – Bud A
Dwa rurociągi preizolowane jednoprzewodowe
2x ø75/125 PB/PE
Flexalen600 typ.VS–RH125A75
L(A15–A23)~130m
2x137mb rury
Przykanalik sanitarny do przebudowy (pogłębienia) w przypadku kolizj z wejściem sieci do budynku
Przykanalik deszczowy do przebudowy (pogłębienia) w przypadku kolizj z wejściem sieci do budynku
Rura osłonowa na kablu eNN
Arot A110PS, L=9m
3x Kolano osłonowe na kablu eNN
Arot KF110PS 45°
Agregat – Bud C'
Dwa rurociągi preizolowane jednoprzewodowe
2x ø110/200 PB/PE
Flexalen600 typ.VS–R200A110
L(A1–A15)~292m
2x305mb rury
Bud C' – Bud A'
Dwa rurociągi preizolowane jednoprzewodowe
2x ø75/125 PB/PE
Flexalen600 typ.VS–RH125A75
L(A15–A23)~130m
2x137mb rury
Rura osłonowa na kablu eNN
Arot A110PS, L=3m
2x Kolano osłonowe na kablu eNN
Arot KF110PS 45°
Sieć przeprowadzić obok istniejącego drzewa bez naruszania bryły korzenowej
Sieć przeprowadzić pomiędzy istniejącymi drzewami owocowymi
2 x rura przeciskowo–osłonowa
stalowa DN250 L=8m
sieć na pozostałe długościach
+rura przeciskowo–osłonowa
stalowa DN150 L=8m
Studzienka betonowa 1,2m
z zaworami odpowietrzającymi
Agregat – Bud C'
Dwa rurociągi preizolowane jednoprzewodowe
2x ø110/200 PB/PE
Flexalen600 typ.VS–R200A110
L(A1–A15)~295m
2x309mb rury
Pierwotna trasa sieci cieplnej i kanalizacji teletechnicznej wg. projektu z 07.2015
Zmieniona trasa sieci cieplnej i kanalizacji teletechnicznej wg. projektu wodociągu z 05.04.2016
Projektowany wodociąg z komorą zasuw przekładką kabli elektrycznych i zasilaniem komory wg. projektu wodociągu z 05.04.2016
3x Rura osłonowa na kablu eNN
Arot A110PS, L=3m
3x2x Kolano osłonowe na kablu eNN
Arot KF110PS 45°
Węzeł pompowy w szafie ciepłochronnej
Agregat
Ochronna strefa konserwatorska
LEGENDA:
Proj. sieć cieplna – dwie rury jednoprzewodowe
Proj. sieć cieplna – jedna rura dwuprzewodowa
Granice działek
projektowana kanalizacja teletechniczna z studniami SKR-1
(studnie nr 10, 11 i 12 z przykrywami typu szczelnego)
Projekt wykonawczy
AKI projekt
MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ
45-574 Opole, ul. Piotrowicka 69
tel. kom. 602 529 809
Budowa zabudowie sieci cieplnej na terenie Zakładu Komunalnego w Opolu
Zmiana trasy sieci cieplnej i kanalizacji teletechnicznej w rejonie pkt A4-A6 w związku z projektem przyłączy wodociągowych i komory zasuw z dnia 05.04.2016
Skala: 1:500
Data: 04.2016
Nr rys.: IS-1a