Oznaczenia	Spadek / Średnica	Długość odcinka [m]	Rzędna osi rury [m]	Rzędne terenu [m]	P.p.145.00m n.p.m.
K1	2ø75/125	0.00	155.77	156.80	Istn. s.c. 2xDn50/125 do likwidacji
		1.0			Budynek A – Kotłownia
K2			155.70	156.78	Zmiana kierunku 90°
		5.0	155.43	156.55	Zmiana kierunku 43°
K3	6,9%				
		9.5	155.11	156.28	Zmiana kierunku 90°
K4	2ø75/125				Istn. k.d. ø160
					Istn. kabel 3eNN
		28.2			
					Istn. k.d. ø200
K5		37.7	155.06	156.39	Zmiana kierunku 90°
		12.3			Istn. k.d. ø600
K5.1	0,2% / 2ø75/125	50.0	155.04	156.35	Załamanie w pionie
					Istn. k.d. ø160
		19.3			Istn. wod. ø80
					Istn. k.d. ø160
K5.2	1,7% / 2ø75/125	69.3	154.71	156.25	Załamanie w pionie
					Istn. k.s. ø160
					Istn. k.d. ø160
		18.9			
					Istn. k.d. ø160
					Istn. k.d. ø200
K6		87.4	154.91	156.16	Zmiana kierunku 90°
K7	1,1%	89.3	154.93	156.12	Zmiana kierunku 90°
K8		91.9	154.95	156.20	Budynek B
					Istn. s.c. 2xDn32/110 do likwidacji
					Istn. k.d. ø200

Nawierzchnia istn./proj.: teren zielony; kostka betonowa; asfalt

Budynek A

0,00=157,10

Taśma lokalizacyjno-wykrywcza koloru fioletowego z wkładką metalową

0,00=156,30

Budynek B

Projekt wykonawczy

AKI•projekt

MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ
45-710 Opole ul. Prószkowska 9/28
tel/fax. (77) 454 62 77 kom. 502 529 808 e-mail: biuro@aki-projekt.pl

INWESTYCJA: Budowa zakładowej sieci cieplnej na terenie Zakładu Komunalnego w Opolu	ADRES: 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69 dz. nr 26/5, 1/32 k.m. 1 obręb Groszowice
NAZWA RYSUNKU: Profi podłużny sieci cieplnej Odcinek K1-K8. Budynki A-B	

PROJEKT I. SANITARNE	mgr inż. Marcin Świątkiewicz	NR. UPR. OPL/0313/P00S/07	PODPIS	DATA 07.2015
OPRACOWANIE				SKALA 1:100/500
SPRAWDZENIE I. SANITARNE	mgr inż. Elżbieta Świątkiewicz	267/76/Op		NR RYS. IS 4