



Opole, dnia 08.10.2012 r.

W/159/DM/12

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: „**Rekultywacja części - I kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu**”
znak sprawy: PN/8/DM/2012

WYJAŚNIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„**Rekultywacja części - I kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu**”

Informuję, że w dniach 02.10.2012 r. - 04.10.2012 r. do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu wpłynęły wnioski z zapytaniami o następującej treści:

PYTANIE 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy można zastosować do inertyjnej warstwy separacyjnej inny piasek niż kopany (pkt. 3.2.4 SIWZ) np. piasek płukany lub inny materiał o podobnych parametrach jak piasek kopany?

Odp.: Tak

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie piasku płukanego lub mieszanego ze żwirem?

Odp.: Tak

PYTANIE 3

Jaka jest średnia odległość dowozu ziemi z miejsca poboru do miejsca wbudowania?

Odp.: Od 300m do 500m.

PYTANIE 4

Jaką należy przyjąć stawkę podatku VAT na zadanie?

Odp.: Stawka podatku VAT na zadanie winna być zgodna z aktualnie obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Ośrodku Interpretacji Standardów Kwalifikacyjnych – Urząd Statystyczny w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

PYTANIE 5

Proszę o podanie na jakiej głębokości od terenu przebiega istniejąca instalacja gazowa.

Odp.: Instalacja odgazowania na rekultywowanym terenie usytuowana jest na głębokości od 0,30m do 1,10m.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji, Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz udostępnia się na stornie internetowej pod adresem www.zaklad-komunalny.pl

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Cuszkowski

- ◇ Zarządzanie
- Miejskim Składowiskiem Odpadów
- Cementarzami Komunalnymi (tel. 077 4747495)
- Targowiskami (tel. 077 4418144)
- Parkingami



AC 090
BHP

- ◇ Usługi kruszenia gruzu
- ◇ Prace remontowo - rozbiórkowe
- ◇ Transport
- ◇ Wynajem sprzętu budowlanego
- ◇ Nadzór budowlany i inwestorstwo zastępcze